

環境測定項目				測定結果								工事中 測定頻度	備考	
期間	項目	測定場所	基準値	工事中										
				2017年										
				工事前		5月	6月	7月	8月	9月	10月			
全 工 事 期 間	※1 大気 【粉じん】 (単位：mg/m3)	敷地境界-1	0.2	0.012 ^{※2}	5/18	0.106 (0.175)	0.097 (0.243)	0.092 (0.101)	0.068 (0.085)	0.136 (0.137)	0.075 (0.228)	1回 /日		
		敷地境界-2		0.014 ^{※2}	5/18	0.106 (0.216)	0.183 (0.241)	0.195 (0.195)	0.056 (0.077)	0.125 (0.125)	0.066 (0.198)			
		敷地境界-3		0.01 ^{※2}	5/18	0.098 (0.176)	0.117 (0.214)	0.110 (0.110)	0.073 (0.082)	0.142 (0.142)	0.078 (0.216)			
		敷地境界-4		0.01 ^{※2}	5/18	0.087 (0.218)	0.073 (0.205)	0.067 (0.090)	0.050 (0.082)	0.121 (0.125)	0.062 (0.206)			
		敷地内 -6		0.011 ^{※2}	5/18	0.094 (0.193)	0.106 (0.214)	0.102 (0.102)	0.069 (0.086)	0.143 (0.143)	0.095 (0.226)			
		敷地内 -7		0.011 ^{※2}	5/18	0.099 (0.182)	0.084 (0.224)	0.092 (0.092)	0.103 (0.103)	0.139 (0.139)	0.069 (0.193)			
	※3 騒音 (単位：dB)	敷地境界-1	85	69.8	4/27	73	80	85	82	81	85	1回 /日		
		敷地境界-2		67.7	4/27	79	79	85	85	83	82			
		敷地境界-3		56.4	4/27	82	78	82	83	85	85			
		敷地境界-4		64.8	4/27	76	76	81	75	69	71			
		敷地内 -5	—	---	---	76	84	82	97	84	94			
	※3 振動 (単位：dB)	敷地境界-1	75	48.3	4/27	49	57	59	60	51	60	1回 /日		
		敷地境界-2		48.8	4/27	55	63	59	68	57	55			
		敷地境界-3		35.5	4/27	48	47	52	49	53	53			
		敷地境界-4		41	4/27	39	47	57	43	41	44			
		敷地内 -5	—	---	---	44	50	54	64	60	62			
	解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /m3)	敷地境界-1	0.6	0.013	5/16-23		0.0097	0.014	0.012	0.014	0.011	1回 /月	
			敷地境界-2		0.017	5/16-23		0.0096	0.020	0.020	0.017	0.012		
敷地境界-3			0.014		5/16-23		0.015	0.013	0.011	0.019	0.011			
敷地境界-4			0.015		5/16-23		0.010	0.012	0.014	0.014	0.011			
大気 【石綿】 (単位：f/L)		敷地境界-1	1	0.17	5/16		0.11	0.39	0.39	0.11	0.056	1回 /月		
		敷地境界-2		0.056	5/16		0.34	0.17	0.22	0.22	0.11			
		敷地境界-3		0.11	5/16		0.22	0.39	0.22	0.11	0.14			
		敷地境界-4		0.056	5/16		0.17	0.17	0.45	0.17	検出せず			
土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /g)		敷地境界-1	—	0.017	4/27						0.0054	2回 /期 間 中		
		敷地境界-2		0.0000099	4/27						0.0048			
		敷地境界-3		0	4/27						0.0054			
		敷地境界-4		0.44	4/27						0.00026			

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00～17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00～24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00～17:00）の1時間値の最大を示す。

環境測定項目				測定結果								工事中 測定頻度	備考
期間	項目	測定場所	基準値	工事中									
				2017年		2018年							
				11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
全 工 事 期 間	大気 ^{※1} 【粉じん】 (単位：mg/m ³)	敷地境界-1	0.2	0.195 (0.494)	0.174 (0.207)	0.180 (0.247)	0.180 (0.265)	0.177 (0.289)	0.132 (0.227)	0.127 (0.299)	0.098 (0.235)	1回/日	
		敷地境界-2		0.173 (0.430)	0.155 (0.204)	0.179 (0.211)	0.162 (0.219)	0.179 (0.280)	0.128 (0.211)	0.108 (0.212)	0.099 (0.258)		
		敷地境界-3		0.188 (0.471)	0.115 (0.240)	0.160 (0.253)	0.157 (0.196)	0.172 (0.218)	0.148 (0.223)	0.128 (0.236)	0.125 (0.250)		
		敷地境界-4		0.187 (0.529)	0.109 (0.233)	0.163 (0.288)	0.150 (0.272)	0.125 (0.273)	0.085 (0.242)	0.132 (0.267)	0.139 (0.319)		
		敷地内 -6		0.198 (0.503)	0.124 (0.240)	0.191 (0.263)	0.140 (0.186)	0.185 (0.236)	0.163 (0.230)	0.134 (0.249)	0.125 (0.278)		
		敷地内 -7		0.153 (0.313)	0.089 (0.114)	0.141 (0.163)	0.130 (0.133)	0.121 (0.170)	0.091 (0.229)	0.112 (0.184)	0.134 (0.247)		
	騒音 ^{※3} (単位：dB)	敷地境界-1	85	80	81	81	81	85	85	83	83	1回/日	
		敷地境界-2		85	85	85	85	85	85	82	80		
		敷地境界-3		81	83	85	84	83	81	76	75		
		敷地境界-4		74	78	85	85	85	83	84	85		
		敷地内 -5	—	99	94	96	91	94	95	91	97		
	振動 ^{※3} (単位：dB)	敷地境界-1	75	54	54	56	55	64	55	60	55	1回/日	
		敷地境界-2		64	59	65	57	58	55	55	56		
		敷地境界-3		58	59	62	56	52	49	54	51		
		敷地境界-4		49	56	52	58	43	45	49	50		
敷地内 -5		—	68	58	59	57	57	59	56	60			
解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /m ³)	敷地境界-1	0.6	0.016	0.020	0.035	0.023	0.016	0.021	0.028	0.012	1回/月	
		敷地境界-2		0.015	0.021	0.036	0.034	0.019	0.021	0.025	0.011		
		敷地境界-3		0.022	0.042	0.038	0.036	0.020	0.028	0.027	0.012		
		敷地境界-4		0.017	0.017	0.030	0.026	0.015	0.023	0.027	0.010		
	大気 【石綿】 (単位：f/L)	敷地境界-1	1	検出せず	0.056	0.056	0.17	0.11	0.22	0.17	0.34	1回/月	
		敷地境界-2		0.056	0.11	0.056	0.17	0.22	0.19	0.11	0.11		
		敷地境界-3		0.22	0.056	0.056	0.17	0.17	0.19	0.056	0.22		
		敷地境界-4		0.11	0.11	0.056	0.11	0.11	0.056	0.22	0.11		
	土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /g)	敷地境界-1	—				0.00027					2回/期間中	
		敷地境界-2					0.0086						
		敷地境界-3					0.011						
		敷地境界-4					0.00027						

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00～17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00～24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00～17:00）の1時間値の最大を示す。

環境測定項目				測定結果								工事中 測定頻度	備考		
期間	項目	測定場所	基準値	工事中											
				2018年				2019年							
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
全 工 事 期 間	※1 大気 【粉じん】 (単位：mg/m3)	敷地境界-1	0.2	0.083 (0.182)	0.054 (0.136)	0.058 (0.101)	0.082 (0.053)	0.126 (0.191)	0.113 (0.221)	0.096 (0.116)	0.161 (0.273)	1回/日			
		敷地境界-2		0.083 (0.189)	0.053 (0.145)	0.066 (0.095)	0.100 (0.056)	0.136 (0.183)	0.110 (0.214)	0.110 (0.121)	0.170 (0.292)				
		敷地境界-3		0.101 (0.164)	0.139 (0.134)	0.099 (0.148)	0.082 (0.062)	0.138 (0.190)	0.137 (0.226)	0.110 (0.120)	0.188 (0.321)				
		敷地境界-4		0.102 (0.196)	0.052 (0.126)	0.047 (0.089)	0.064 (0.062)	0.108 (0.220)	0.122 (0.314)	0.138 (0.138)	0.176 (0.395)				
		敷地内 -6		0.122 (0.176)	0.097 (0.137)	0.127 (0.127)	0.114 (0.061)	0.131 (0.181)	0.158 (0.212)	0.111 (0.120)	0.177 (0.290)				
		敷地内 -7		0.098 (0.191)	0.052 (0.157)	0.116 (0.122)	0.087 (0.063)	0.139 (0.206)	0.111 (0.254)	0.131 (0.131)	0.178 (0.348)				
	※3 騒音 (単位：dB)	敷地境界-1	85	81	82	83	85	85	85	85	83	85	1回/日		
		敷地境界-2		85	84	81	85	85	85	85	85	83			
		敷地境界-3		85	85	85	85	85	80	81	74				
		敷地境界-4		85	85	81	77	78	80	84	77				
		敷地内 -5	—	94	95	86	93	86	86	82	90				
	※3 振動 (単位：dB)	敷地境界-1	75	59	51	54	75	60	57	57	57	66	1回/日		
		敷地境界-2		63	53	53	75	66	61	66	64				
		敷地境界-3		52	59	57	74	58	54	60	54				
		敷地境界-4		46	52	47	62	52	54	49	53				
敷地内 -5		—	58	63	66	65	57	58	55	58					
解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ/m3)	敷地境界-1	0.6	0.015	0.018	0.017	でのデータが確認されず。ダイオキシン類、石綿の撤去作業の結果は右側の欄めんど完了後						1回/月	0.017	
		敷地境界-2		0.017	0.018	0.017								0.017	
		敷地境界-3		0.018	0.018	0.017								0.017	
		敷地境界-4		0.015	0.017	0.014								0.014	
	大気 【石綿】 (単位：f/L)	敷地境界-1	1	0.22	0.17	0.17								1回/月	0.17
		敷地境界-2		0.25	0.28	0.11							0.11		
		敷地境界-3		0.22	0.17	0.056							0.056		
		敷地境界-4		0.22	0.11	0.22							0.22		
	土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ/g)	敷地境界-1	—			0.013								2回/期間中	0.013
		敷地境界-2				0.0043							0.0043		
		敷地境界-3				0.025							0.025		
		敷地境界-4				0.00034							0.00034		

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00~17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00~24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00~17:00）の1時間値の最大を示す。

環境測定項目				測定結果								工事中 測定頻度	備考																
期間	項目	測定場所	基準値	工事中																									
				2019年																									
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月																		
全 工 事 期 間	※1 大気 【粉じん】 (単位：mg/m3)	敷地境界-1	0.2	0.113 (0.176)	0.086 (0.193)	0.088 (0.131)	0.070 (0.127)	0.098 (0.129)	0.084 (0.127)	0.053 (0.086)	0.148 (0.214)	1回 /日																	
		敷地境界-2		0.121 (0.175)	0.097 (0.207)	0.094 (0.150)	0.069 (0.125)	0.090 (0.136)	0.084 (0.126)	0.052 (0.187)	0.152 (0.235)																		
		敷地境界-3		0.135 (0.183)	0.115 (0.233)	0.101 (0.142)	0.076 (0.167)	0.095 (0.144)	0.090 (0.140)	0.076 (0.117)	0.148 (0.205)																		
		敷地境界-4		0.153 (0.225)	0.098 (0.264)	0.069 (0.137)	0.070 (0.153)	0.090 (0.132)	0.081 (0.129)	0.046 (0.058)	0.151 (0.209)																		
		敷地内 -6		0.132 (0.164)	0.106 (0.200)	0.100 (0.144)	0.118 (0.229)	0.111 (0.151)	0.122 (0.157)	0.061 (0.138)	0.186 (0.250)																		
		敷地内 -7		0.137 (0.227)	0.107 (0.255)	0.095 (0.144)	0.086 (0.172)	0.100 (0.159)	0.097 (0.147)	0.060 (0.116)	0.176 (0.265)																		
	※3 騒音 (単位：dB)	敷地境界-1	85	85	85	85	84	84	83	85	85	1回 /日																	
		敷地境界-2		84	85	84	85	85	84	85	85																		
		敷地境界-3		84	83	84	80	80	79	78	82																		
		敷地境界-4		75	74	73	76	76	75	84	85																		
		敷地内 -5	—	91	90	89	89	94	84	84	87																		
	※3 振動 (単位：dB)	敷地境界-1	75	60	59	57	55	59	52	55	55	1回 /日																	
		敷地境界-2		67	68	62	65	60	53	54	60																		
		敷地境界-3		60	56	61	59	52	48	44	44																		
		敷地境界-4		58	53	42	42	65	53	60	59																		
敷地内 -5		—	56	54	52	54	57	54	54	55																			
解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /m3)	敷地境界-1	0.6	/								1回 /月	0.017																
		敷地境界-2											0.017																
		敷地境界-3											0.017																
		敷地境界-4											0.014																
	大気 【石綿】 (単位：f/L)	敷地境界-1	1									/								1回 /月	0.17								
		敷地境界-2																			0.11								
		敷地境界-3																			0.056								
		敷地境界-4																			0.22								
	土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /g)	敷地境界-1	—																	/								2回 /期間 中	0.013
		敷地境界-2																											0.0043
		敷地境界-3																											0.025
		敷地境界-4																											0.00034

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00～17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00～24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00～17:00）の1時間値の最大を示す。

環境測定項目				測定結果								工事中 測定頻度	備考																
期間	項目	測定場所	基準値	工事中																									
				2019年		2020年																							
				11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月																		
全 工 事 期 間	※1 大気 【粉じん】 (単位：mg/m3)	敷地境界-1	0.2	0.079 (0.099)	0.157 (0.200)	0.073 (0.159)	0.110 (0.110)	0.050 (0.218)	0.061 (0.061)	0.099 (0.159)	0.072 (0.116)	1回 /日																	
		敷地境界-2		0.076 (0.099)	0.159 (0.191)	0.067 (0.166)	0.110 (0.110)	0.156 (0.191)	0.040 (0.052)	0.099 (0.129)	0.087 (0.114)																		
		敷地境界-3		0.083 (0.093)	0.166 (0.201)	0.066 (0.155)	0.125 (0.125)	0.048 (0.215)	0.039 (0.040)	0.124 (0.142)	0.071 (0.102)																		
		敷地境界-4		0.080 (0.102)	0.170 (0.230)	0.055 (0.155)	0.099 (0.099)	0.045 (0.175)	0.031 (0.040)	0.078 (0.159)	0.052 (0.089)																		
		敷地内 -6		0.089 (0.117)	0.102 (0.251)	0.083 (0.194)	0.137 (0.137)	0.130 (0.255)	0.051 (0.060)	0.154 (0.197)	0.083 (0.102)																		
		敷地内 -7		0.082 (0.102)	0.173 (0.248)	0.060 (0.179)	0.105 (0.105)	0.047 (0.226)	0.034 (0.047)	0.101 (0.186)	0.071 (0.131)																		
	※3 騒音 (単位：dB)	敷地境界-1	85	85	85	85	85	85	83	84	83	1回 /日																	
		敷地境界-2		82	85	83	85	85	85	85	82																		
		敷地境界-3		81	82	78	79	84	80	83	83																		
		敷地境界-4		77	81	79	84	83	82	74	74																		
		敷地内 -5	—	85	82	89	85	91	91	85	89																		
	※3 振動 (単位：dB)	敷地境界-1	75	52	52	68	62	66	68	56	53	1回 /日																	
		敷地境界-2		70	72	69	72	68	69	65	63																		
		敷地境界-3		56	62	54	47	51	39	43	52																		
		敷地境界-4		66	72	66	64	62	62	57	42																		
敷地内 -5		—	66	65	58	64	56	63	64	48																			
解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /m3)	敷地境界-1	0.6	/								1回 /月	0.017																
		敷地境界-2											0.017																
		敷地境界-3											0.017																
		敷地境界-4											0.014																
	大気 【石綿】 (単位：f/L)	敷地境界-1	1									/								1回 /月	0.17								
		敷地境界-2																			0.11								
		敷地境界-3																			0.056								
		敷地境界-4																			0.22								
	土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /g)	敷地境界-1	—																	/								2回 /期間 中	0.013
		敷地境界-2																											0.0043
		敷地境界-3																											0.025
		敷地境界-4																											0.00034

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00～17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00～24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00～17:00）の1時間値の最大を示す。

環境測定項目				測定結果							工事中 測定頻度	備考
期間	項目	測定場所	基準値	工事中								
				2020年								
				7月	8月	9月	10月	11月				
全 工 事 期 間	※1 大気 【粉じん】 (単位：mg/m3)	敷地境界-1	0.2	0.052 (0.071)	0.094 (0.177)	0.040 (0.051)	0.037 (0.071)	0.057 (0.074)			1回 /日	
		敷地境界-2		0.060 (0.077)	0.105 (0.161)	0.038 (0.055)	0.034 (0.051)	0.068 (0.075)				
		敷地境界-3		0.106 (0.106)	0.096 (0.145)	0.035 (0.041)	0.035 (0.047)	0.052 (0.057)				
		敷地境界-4		0.052 (0.071)	0.086 (0.157)	0.034 (0.045)	0.030 (0.055)	0.058 (0.062)				
		敷地内 -6		0.050 (0.073)	0.129 (0.191)	0.045 (0.075)	0.051 (0.080)	0.104 (0.120)				
		敷地内 -7		0.049 (0.077)	0.094 (0.148)	0.040 (0.044)	0.033 (0.054)	0.074 (0.074)				
	※3 騒音 (単位：dB)	敷地境界-1	85	77	84	85	85	85			1回 /日	
		敷地境界-2		80	81	83	85	85				
		敷地境界-3		82	81	80	82	83				
		敷地境界-4		77	81	76	73	74				
		敷地内 -5	—	84	86	91	84	79				
	※3 振動 (単位：dB)	敷地境界-1	75	55	53	51	67	70			1回 /日	
		敷地境界-2		58	56	63	68	69				
		敷地境界-3		43	47	42	46	64				
		敷地境界-4		49	49	59	56	57				
敷地内 -5		—	46	46	44	58	61					
解 体 工 事 期 間	大気 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /m3)	敷地境界-1	0.6	/							1回 /月	0.017
		敷地境界-2										0.017
		敷地境界-3										0.017
		敷地境界-4										0.014
	大気 【石綿】 (単位：f/L)	敷地境界-1	1								0.17	
		敷地境界-2									0.11	
		敷地境界-3									0.056	
		敷地境界-4									0.22	
	土壌 【ダイオキシン類】 (単位：pg-TEQ /g)	敷地境界-1	—								0.013	
		敷地境界-2									0.0043	
		敷地境界-3									0.025	
		敷地境界-4									0.00034	

※1 大気【粉じん】の工事中における 括弧なしの数値は作業時間中（8:00～17:00）、括弧書きの数値は24hr中（00:00～24:00）の1時間値の最大を示す。

※2 大気【粉じん】における工事前数値は各測定場所での2回測定の平均値を示す。

※3 騒音、振動における工事中数値は月毎の作業時間中（8:00～17:00）の1時間値の最大を示す。