

作成日:令和 7 年 4 月21日

令和6年度 東播臨海広域クリーンセンター維持管理記録簿

イ. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

処分した廃棄物の種類: 一般廃棄物(燃やすごみ)

單位:t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	3,016.03	1,019.18	2,875.58	4,042.46	178.31	3,232.78	3,799.08	3,844.09	4,124.85	4,106.32	1,713.57	-	31,952.25
2号炉	3,003.38	3,989.75	310.29	4,094.27	3,954.11	539.57	-	-	3,516.53	4,107.23	3,530.94	3,842.96	30,889.03
3号炉	1,820.79	3,628.08	1,377.83	2,867.09	3,951.84	3,668.49	3,795.17	3,845.86	717.95	-	1,918.35	3,842.01	31,433.46
計	7,840.20	8,637.01	4,563.70	11,003.82	8,084.26	7,440.84	7,594.25	7,689.95	8,359.33	8,213.55	7,162.86	7,684.97	94,274.74

ロ. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

(1) 燃烧室出口燃烧ガス温度

単位: °C

[illegible]

(2)集じん器に流入する燃焼ガスの温度(月平均)

単位: °C

[illegible]

(3)煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

単位:ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1号炉	3	3	3	2	2	3	3	2	1	3	3	-	3
2号炉	3	3	5	3	3	3	-	-	3	3	4	4	3
3号炉	2	2	2	2	3	3	3	3	3	-	3	2	3
測定を行った位置	煙突												
測定を行なった年月日	炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録												

ハ. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去の年月日

炉の番号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	2024/4/22 ～ 2024/5/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2号炉	-	-	2024/6/7 ～ 2024/6/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3号炉	-	-	2024/6/20 ～ 2024/6/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※自動払落し装置によるばいじん除去は運転中に実施

二. (1)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

(1号炉)

		法定 基準値	管理 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ダイオキ シン類の 濃度 ng-TEQ/ mN	0.1	0.05	-	-	-	0.00023	-	-	-	-	-	-	0.000027	-
2号炉				-	-	-	0.000025	-	-	-	-	-	0.0000096	-	
3号炉				-	-	-	0.000023	-	-	-	-	-	0.0000088	-	
排ガスの採取日 年月日				-	-	-	2024/7/17	-	-	-	-	-	-	1.2号系 2025/2/7 3号系 2025/2/21	-
測定結果の得られた日 年月日				-	-	-	2024/8/5	-	-	-	-	-	-	1.2号系 2025/2/20 3号系 2025/3/14	-

(2)煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

	項目	単位	管理基準値	測定結果					
				1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
1号炉	硫黄酸化物	ppm	10	2.8	2.4	2.5	3.0	2.6	3.4
	ばいじん	g/m ³ N	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006
	塩化水素	ppm	10	8.5	5.9	6.3	7.9	6.0	8.8
	窒素酸化物	ppm	30	5	15	15	15.0	13.0	12.0
	水銀	μg/m ³		－	0.87	－	－	－	0.95
	排ガス採取日年月日			2024/4/12	2024/7/17	2024/8/1	2024/10/11	2024/12/13	2025/2/7
	測定結果の得られた年月日			2024/4/24	2024/8/6	2024/8/27	2024/10/25	2024/12/27	2025/2/28
	排ガスの採取位置			煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
2号炉	硫黄酸化物	ppm	10	1.3	2.6	3.2	2.5	3.4	4.0
	ばいじん	g/m ³ N	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	塩化水素	ppm	10	7.4	8.1	6.2	6.0	6.5	7.1
	窒素酸化物	ppm	30	15	15	13	11	14	10
	水銀	μg/m ³		－	－	0.58	－	－	0.87
	排ガス採取日年月日			2024/4/26	2024/5/20	2024/7/17	2024/9/2	2024/12/13	2025/2/7
	測定結果の得られた年月日			2024/5/10	2024/5/24	2024/8/6	2024/9/24	2024/12/27	2025/2/28
	排ガスの採取位置			煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
3号炉	硫黄酸化物	ppm	10	2.1	2.2	3.3	2.0	2.2	3.6
	ばいじん	g/m ³ N	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	塩化水素	ppm	10	10	7.6	6.0	6.0	7.4	9.0
	窒素酸化物	ppm	30	17	16	17	13	16	15
	水銀	μg/m ³		－	－	0.68	－	－	0.36
	排ガス採取日年月日			2024/4/26	2024/5/20	2024/7/17	2024/9/2	2024/11/11	2025/2/21
	測定結果の得られた年月日			2024/5/10	2024/5/24	2024/8/6	2024/9/24	2024/11/25	2025/3/14
	排ガスの採取位置			煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突

その他. 灰に含まれるダイオキシン類の濃度

		法定 基準値	管理 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主灰		ダイオキ シン類の 濃度 ng-TEQ/ m³N	3	0.0028	-	-	0.011	-	-	0.005	-	-	0.0046	-	-
飛灰	1号炉			-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
	2号炉			-	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
	3号炉			-	-	-	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
飛灰処理物				0.32	-	-	0.35	-	-	0.29	-	-	0.19	-	-
灰等の採取日 年月日				2024/4/11	-	-	主灰 2024/7/18 飛灰 2024/7/17 飛灰処理物 2024/7/18	-	-	2024/10/10	-	-	2025/1/9	-	-
測定結果の得られた日 年月日				2024/4/24	-	-	主灰 2024/8/8 飛灰 2024/8/8 飛灰処理物 2024/7/31	-	-	2024/10/28	-	-	2025/1/28	-	-