

令和5年度

(水質基準項目・給水栓水)

	項目	単位	基準値	高砂浄化センター 給水栓				荒井公民館 給水栓			
				最 大	最 小	平 均	回数	最 大	最 小	平 均	回数
	気温	℃		33.8	5.5	20.2	31	33.8	5.0	20.6	31
	水温	℃		30.1	8.6	20.5	31	28.6	10.0	20.5	31
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.8	0.6	0.7	4	0.9	0.5	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	γ-HCHL、2-ジクロロエチレン及びγ-HCHL-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.18	< 0.06	0.08	4	0.18	< 0.06	0.09	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.018	0.003	0.008	4	0.016	0.002	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.004	0.003	0.004	4	0.005	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.031	0.012	0.019	4	0.026	0.008	0.017	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.015	< 0.003	0.005	4	0.014	< 0.003	0.005	4
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.009	0.005	0.007	4	0.008	0.003	0.005	4
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.008	< 0.005	< 0.005	12	0.024	< 0.005	0.009	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.01	< 0.01	< 0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/l	1以下	0.017	0.004	0.010	12	0.054	0.004	0.019	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	23	10	17	12	22	10	16	12
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.002	< 0.001	< 0.001	12	0.002	< 0.001	0.001	12
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	26	12	19	12	25	13	18	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	51	30	42	12	50	29	42	12
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	140	90	116	12	150	90	122	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12
47	pH値		5.8以上~8.6以下	7.1	6.6	6.9	31	7.0	6.5	6.7	31
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
50	色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24
51	濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24

令和5年度

(水質基準項目・給水栓水)

	項目	単位	基準値	高砂市役所 給水栓				阿弥陀公民館 給水栓			
				最 大	最 小	平 均	回数	最 大	最 小	平 均	回数
	気温	℃		34.8	4.7	20.5	31	32.4	1.4	19.6	31
	水温	℃		30.3	7.8	20.4	31	30.5	7.8	19.9	31
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12	0.001	< 0.001	< 0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.9	0.6	0.8	4	0.8	0.5	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.11	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	γ-HCHL、2-ジクロロエチレン及びγ-HCHL、2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.14	< 0.06	0.07	4	0.18	< 0.06	0.09	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.013	0.003	0.006	4	0.018	0.003	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.022	0.008	0.014	4	0.031	0.012	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.010	< 0.003	0.004	4	0.014	< 0.003	0.005	4
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.006	0.003	0.005	4	0.009	0.005	0.007	4
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.077	< 0.005	0.028	12	0.013	< 0.005	0.005	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.01	< 0.01	< 0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	0.07	< 0.03	< 0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/l	1以下	0.080	0.006	0.033	12	0.064	0.013	0.029	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	22	11	16	12	23	11	17	12
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.002	< 0.001	< 0.001	12	0.002	< 0.001	< 0.001	12
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	24	10	18	12	25	13	18	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	50	28	42	12	50	28	41	12
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	150	90	121	12	140	90	118	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.8	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12
47	pH値		5.8以上~8.6以下	7.0	6.5	6.7	31	7.0	6.5	6.7	31
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
50	色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24
51	濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24	0.1	< 0.1	< 0.1	24

令和5年度

(水質基準項目・給水栓水)

	項目	単位	基準値	曽根公民館 給水栓				米田公民館 給水栓			
				最 大	最 小	平 均	回数	最 大	最 小	平 均	回数
	気温	℃		33.4	2.1	19.8	31	32.5	1.1	18.8	31
	水温	℃		28.3	7.9	19.7	31	29.6	9.5	20.3	31
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.002	< 0.001	< 0.001	12	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.8	0.5	0.7	4	0.8	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.12	0.09	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	1,1-2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.15	< 0.06	0.08	4	0.15	< 0.06	0.07	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.016	0.002	0.007	4	0.013	0.003	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.004	0.003	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.028	0.011	0.017	4	0.022	0.008	0.015	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.011	< 0.003	0.004	4	0.011	< 0.003	0.004	4
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.008	0.004	0.006	4	0.006	0.003	0.005	4
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.069	0.005	0.030	12	0.011	< 0.005	0.007	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.01	< 0.01	< 0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	0.04	< 0.03	< 0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/l	1以下	0.036	0.007	0.018	12	0.021	0.007	0.011	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	22	10	16	12	22	12	17	12
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.002	< 0.001	< 0.001	12	0.002	< 0.001	< 0.001	12
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	25	12	18	12	26	13	19	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	49	27	39	12	49	27	40	12
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	150	90	119	12	150	90	121	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	1.1	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.8	12
47	pH値		5.8以上~8.6以下	7.0	6.6	6.8	31	7.1	6.6	6.8	31
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
50	色度	度	5以下	0.7	< 0.5	< 0.5	24	1.1	< 0.5	< 0.5	24
51	濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24

令和5年度

(水質基準項目・給水栓水)

	項目	単位	基準値	北浜公民館 給水栓				浄水 (米田水源地 給水栓)			
				最 大	最 小	平 均	回数	最 大	最 小	平 均	回数
	気温	℃		33.9	3.2	19.8	31	32.1	-0.2	18.5	31
	水温	℃		33.0	10.7	22.4	31	26.5	13.0	19.9	31
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12	< 0.001	< 0.001	< 0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.8	0.5	0.7	4	0.8	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.12	0.09	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1以下	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
16	γ-HCH、2,2-ジクロロエチレン及びγ-HCH、1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.18	< 0.06	0.09	4	0.16	< 0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.018	0.003	0.009	4	0.015	0.002	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.007	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.005	0.003	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.031	0.012	0.020	4	0.025	0.008	0.015	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.014	< 0.003	0.005	4	0.011	< 0.003	0.004	4
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.009	0.004	0.007	4	0.007	0.003	0.005	4
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1以下	0.021	< 0.005	0.007	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01	< 0.01	< 0.01	4	0.02	< 0.01	0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/l	1以下	0.046	0.011	0.022	12	< 0.002	< 0.002	< 0.002	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	23	11	17	12	23	11	17	12
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.003	< 0.001	0.001	12	0.003	0.001	0.002	12
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	25	13	19	12	25	12	18	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	49	24	39	12	51	25	39	12
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	160	90	119	12	160	90	120	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	1.1	0.5	0.8	12	1.1	0.5	0.7	12
47	pH値		5.8以上~8.6以下	7.0	6.7	6.8	31	6.9	6.6	6.7	31
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	24	異常なし	異常なし	異常なし	24
50	色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24	< 0.5	< 0.5	< 0.5	24
51	濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24	< 0.1	< 0.1	< 0.1	24