

高砂市では毎日検査項目の残留塩素等の測定を米田水源地、高砂浄化センター、伊保浄化センター及び公園墓地前の計4か所で行っています。全ての地点で異常はありませんでした。

令和6年度毎日検査測定結果

| 検査地点     | 測定手法 | 項目 (mg/L)     | 集計内容  | 集計結果 |
|----------|------|---------------|-------|------|
| 米田水源地    | 自動測定 | 残留塩素濃度 (mg/L) | 年間最高値 | 0.8  |
|          |      |               | 年間最低値 | 0.5  |
|          |      |               | 年間平均値 | 0.7  |
| 高砂浄化センター | 手分析  | 残留塩素濃度 (mg/L) | 年間最高値 | 0.5  |
|          |      |               | 年間最低値 | 0.1  |
|          |      |               | 年間平均値 | 0.4  |
| 伊保浄化センター | 手分析  | 残留塩素濃度 (mg/L) | 年間最高値 | 0.5  |
|          |      |               | 年間最低値 | 0.2  |
|          |      |               | 年間平均値 | 0.3  |
| 公園墓地前    | 自動測定 | 残留塩素濃度 (mg/L) | 年間最高値 | 0.7  |
|          |      |               | 年間最低値 | 0.3  |
|          |      |               | 年間平均値 | 0.5  |

色度及び濁度については年間を通して全地点異常はありませんでした。